

**Katarzyna Balawender**  
**Ul. Św. Jana Pawła II 26**  
**37-205 Zarzecze**

*K. T. Wielkiewicz*

**Pan Tomasz Bury**  
**Wójt Gminy Zarzecze**

### **INTERPELACJA – ZAPYTANIE**

Zgodnie z §Art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam interpelację – zapytanie w sprawie:

Możliwości poprawy jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w tym ujęć wodnych na terenie Gminy Zarzecze.

Mieszkańcy Naszej Gminy zgłaszają problemy z bardzo zakamienioną/twardą wodą, która powoduje wiele problemów w gospodarstwach domowych. Wytrącający się kamień osadza się na armaturze i jest trudny do usunięcia. Pojawia się również w czajnikach, zmywarkach, pralkach, żelazkach i innych urządzeniach korzystających z wody bieżącej przez co na pewno znacznie skraca żywotność tych urządzeń i powoduje kosztowne awarie. A w przypadku kotłów, bojlerów czy centralnego ogrzewanie wytrącający się kamień zmniejsza wydajność tych urządzeń ponieważ energia grzewcza marnowana jest na „podgrzanie” wapiennego osadu.

W związku z powyższym proszę o informację jakie działania należałoby podjąć aby zniwelować ten problem oraz jakie wygenerowałyby to koszty dla Gminy. Proszę również o rozeznania możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na wykonanie modernizacji ujęć wody w tym zakresie.

*...Balawender... K...*  
Podpis radnego

RG.0003.3.2019

Zarzecze 11.02.2019 r.

**Pani Katarzyna Balawender**  
**ul. Św. Jana Pawła II 26**  
**37- 205 Zarzecze**


W odpowiedzi na interpelację – zapytanie w sprawie możliwości poprawy jakości wody pitnej na terenie gminy Zarzecze, informuję:

Wody podziemne służące do zaopatrzenia mieszkańców naszej gminy w wodę do spożycia należą do grupy wód twardych. Gmina wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku systematycznie monitoruje jakość wody dostarczanej odbiorcom zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PPIS w Przeworsku, na co posiada stosowne dokumenty i decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Według wyżej wymienionego rozporządzenia twardość wody zalecana i pożądana dla zdrowia ludzkiego powinna zawierać się w przedziale od 60 do 500 mg/l w przeliczeniu na węglan wapnia. Według posiadanych wyników badań twardość wody w naszym wodociągu wynosi 375 mg/l. W sieci internetowej dostępne są opracowania, według których zbyt miękka woda może powodować szybszą korozję instalacji wodociagowych.

Technicznie istnieje możliwość rozbudowy systemu uzdatniania w stacji uzdatniania wody w Zarzeczcu. Aby dobrać odpowiednie urządzenia należy zlecić opracowanie odpowiedniej dokumentacji, których koszt może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dopiero wtedy będzie możliwe oszacowanie potrzebnych kosztów tego przedsięwzięcia. Na rozpoczęcie jakichkolwiek działań w tym kierunku należy zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie gminy.

Sprawę prowadzi  
Adam Jamroży

WÓJT GMINY ZARZECZE



*Tomasz Bury*

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a