

dnia ..... 26 CZE. 2019 ..... 26

L.dz. .... Zol. ....

Zarzecze, dnia 26.06.2019 r.

Wiktor Koba  
Imię i nazwisko radnego

Maćkówka 156  
Adres zamieszkania

37-200 Przeworsk

## WÓJT GMINY ZARZECZE

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze

### INTERPELACJA / ZAPYTANIE <sup>1</sup>


Zgodnie z § 42 Statutu Gminy Zarzecze składam interpelację/zapytanie w sprawie:

#### **zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę.**

#### Uzasadnienie istotnego znaczenia dla Gminy i jej mieszkańców:

W ostatnim okresie mieszkańcy Gminy Zarzecze zwracają uwagę na niskie ciśnienie oraz okresowe przerwy w dostarczaniu wody przez Gminę Zarzecze. Informacje prasowe zwracają uwagę na nasilenie się tych problemów w samorządach ościennych. Media ukazują, także problem ogólnokrajowego zmniejszenia zasobów wodnych. W związku z tymi faktami zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Jakie są przyczyny problemów związanych z dostarczaniem wody na terenie Gminy Zarzecze i czy te problemy mają charakter przejściowy czy stały ?
2. Czy Gmina Zarzecze jest przygotowana na sytuacje awaryjne związane z dostarczaniem wody ( w jakim zakresie i jakimi metodami)?
3. Czy obecne zasoby związane z pozyskaniem wody ze złóż podziemnych są wystarczające na potrzeby mieszkańców Gminy Zarzecze?
4. Jaka jest na terenie Gminy Zarzecze liczba gospodarstw nieposiadających przyłączenia do sieci wodociągowej?

  
.....

Podpis radnego

<sup>1</sup> zaznaczyć właściwe

RG.0003.8.2019

Zarzecze 04.07.2019 r.

Pan **Wiktor Koba**  
**Maćkówka 156**  
**37- 200 Przeworsk**

W odpowiedzi na interpelację – zapytanie w sprawie zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, informuję:

**ad. 1.** Głównymi przyczynami problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę na terenie Gminy Zarzecze w okresie dużych upałów oraz braku opadów atmosferycznych były: zbyt duży rozbiór wody ze zbiorników i zbyt mała przepustowość systemu uzdatniania wody. Przepustowość systemu uzdatniania wynosi 45 m<sup>3</sup>/godzinę. Elektroniczny system sterowania stacją nie pozwala na równoczesną pracę dwóch studni, a jedynie po jednej na przemian. Aby zapewnić lepsze zaopatrzenie w wodę, pracownicy dyżurują, przełączając pracę stacji w tryb ręczny, co umożliwia włączanie drugiej studni. Praca taka wpływa jednak niekorzystnie na układ filtrów powodując ich przeciążenie. Ponadto odbiorcy nie są przyzwyczajeni do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą i bezmyślnie wylewają jej duże ilości w celu podlewania trawników oraz napełniania basenów.

Aby poprawić sytuację należy rozbudować system uzdatniania wody o drugi ciąg filtrów oraz rozbudować system sterowania stacją, żeby pozwalał na jednoczesną pracę dwóch lub trzech studni. Gmina posiada opracowaną kilka lat temu koncepcję rozbudowy stacji, jednak potrzeba na to dużych środków finansowych.

Problemy te mają charakter przejściowy i mogą występować w okresach dużych upałów i suszy.

**ad. 2.** Na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, związanej z przerwami w zaopatrzeniu ludności w wodę powyżej 12 godzin lub pogorszeniem jej jakości, gmina posiada jedną wierconą studnię „Abisyńską” na terenie osiedla mieszkaniowego w Zarzeczcu oraz zawarte trzy porozumienia z przedsiębiorstwami wodociagowymi z sąsiednich gmin – tzw. „Umowy Bezpieczeństwa”. Gmina Zarzecze nie posiada własnych cystern służących do przewozu wody pitnej.

W przypadku awarii Ujęcia Wody w Zarzeczcu istnieje możliwość zasilenia wodociągu Gminy Zarzecze z Ujęcia Wody Pitnej w Urzejowicach przez istniejący wodomierz graniczny z Gminą Przeworsk, na co zostało zawarte odpowiednie porozumienie oraz umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej Przy Gminie Przeworsk.

W przypadku awarii części sieci zasilającej istnieje możliwość dowiezienia wody mieszkańcom beczkowozami z pozostałych pracujących części sieci. Beczkowozy użyte do awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę będą wypożyczane odpłatnie na podstawie porozumienia i umowy zawartych z Przeworską Gospodarką Komunalną.

Gmina posiada również umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu na zakup wody pitnej w przypadkach wystąpienia wyżej wymienionych sytuacji kryzysowych.

Wodę do celów sanitarnych gmina może dostarczać mieszkańcom przy pomocy trzech samochodów będących w posiadaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Zarzeczcu i Roźniatowie. Pozostałe jednostki OSP posiadają lekkie samochody bez odpowiednich zbiorników.

**ad. 3.** Obecne zasoby wody na Ujęciu Wody w Zarzeczcu są wystarczające na potrzeby mieszkańców Gminy Zarzeczce. Niewystarczająca jest przepustowość Stacji Uzdatniania Wody, żeby ją dostarczyć do odbiorców szczególnie w okresach wzmożonego zapotrzebowania i dużych rozbiorów godzinowych. Aby to poprawić należy rozbudować stację jak zapisano w punkcie 1.

**ad. 4.** Na terenie Gminy Zarzeczce w chwili obecnej znajduje się około 60 gospodarstw zamieszkałych i niezamieszkałych nieposiadających przyłączenia do sieci wodociągowych.

WÓJT GMINY ZARZECZE



*Tomasz Bury*

Sprawę prowadzi  
Adam Jamroży

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a