

Krzysztof Szabowski

Zarzecze 31.08.2020

Radny Rady Gminy Zarzecze

**WPŁYNEŁO**  
Do Biura Obsługi Rady Gminy Zarzecze  
dnia 31.08.2020 r.  
L.dz. .... zał. ....  
Podpis .....  
*Szabowski*

**WPŁYNEŁO**  
Do Urzędu Gminy Zarzecze  
dnia 31.08.2020 ..... r.  
L.dz. .... zał. ....  
Podpis .....

*P. K. Obkore  
Zar  
mamy o wznowy*

**Wójt Gminy Zarzecze**

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze

## WNIOSEK

Wnioskuje o podjęcie natychmiastowych działań związanych z wykonaniem odwodnienia i odprowadzeniem wody opadowej z drogi gminnej prowadzącej od Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach. Wykonane na drodze gminnej kratki odprowadzające wodę nie spełniają swojej funkcji. Po każdym większym opadach duża ilość wody opadowej wylewa się wprost na drogę powiatową wraz z niesionym żwirem, co w dalszym biegu nurtu doprowadza do zalewania niżej położonych posesji. Taka sytuacja może doprowadzić do szybkiego zniszczenia nowo wyremontowanej drogi, a co najważniejsze zalewane są notorycznie posesje przyległe do tej drogi co w konsekwencji doprowadzi do znacznej szkody mienia mieszkańców.

Pragnę nadmienić że sam osobiście byłem świadkiem tych zdarzeń, tym bardziej proszę o podjęcie niezwłocznych działań.

*Szabowski Krzysztof*

podpis radnego



SHOT ON REDMI 7  
AI DUAL CAMERA





Zarzecze, dnia 14.09.2020 r.

**Pan**  
**Krzysztof Szabowski**  
**Radny Rady Gminy Zarzecze**

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 31.08.2020 r. w sprawie odprowadzenia wody opadowej z drogi gminnej nr G 111117R w Żurawiezkach, informuje że powyższe roboty zostaną wykonane w terminie do 31 października 2020 r.

Odwodnienie wykonane będzie w formie stalowej kraty ściekowej zamontowanej na całej szerokości jedni wraz z przykanalikiem wprowadzonym do kanalizacji deszczowej śr. 400mm zlokalizowanej pod chodnikiem przy drodze powiatowej.

wz. WÓJTA  
Małgorzata Kasperska  
ZASTĘPCA WÓJTA

**Sprawę prowadzi:** insp. Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, e-mail: [inwestycje.zarzecze@post.pl](mailto:inwestycje.zarzecze@post.pl)

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

mgr inż. Paweł Bar

INSPEKTOR